

Сметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Дата: 17.08.2023

Учетный номер: 24230061000207275544

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/kart/17347634>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 (secretar@24mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по муниципальному образованию город Норильск

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2308/124-24/43-В/ПИВ/2

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя школа № 42»

(далее по тексту — МБОУ «СШ № 42»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора МО
г. Норильск по пожарному надзору Егорова Николая Николаевича № 2308/124-24/43-
В/ПИВ от «17» августа 2023 года

в период с «18» августа 2023 г. по «18» августа 2023 г.

Государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному
надзору Хмелевским Даниилом Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведен: внеплановый инспекционный визит в отношении здания, помещений, которыми владеет и (или) пользуется МБОУ «СШ № 42», расположенных по адресу: 663332, Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 16

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. директора по МБОУ «СШ № 42» Аташева Гульнур Мусавировна

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Оборудование входящее в состав системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара эксплуатируется сверх срока службы, ежегодное испытание не проводится.	п. 54 Постановления правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	12.08.2024	
2.	Замок на двери эвакуационного выхода ведущего из актового зала в коридор не обеспечивает возможности открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»	12.08.2024	
3.	Замок на двери эвакуационного выхода ведущего из спортивного зала в коридор не обеспечивает возможности открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»	12.08.2024	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору
Хмелевский Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



18.08.2023

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

требований)

**Государственный инспектор
МО г. Норильск по пожарному надзору
Хмелевский Д.А.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводящего документарную проверку)

(подпись)

*Хмелевский Данил Александрович — Государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по
пожарному надзору, тел. 43-19-49, эл. адрес: ogpn.norilsk@mail.ru*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом
инспекционного визита (дата и время ознакомления).

С актом инспекционного визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

18.08.2023

дата

16 часов 30 минут

время



Отметка о направлении акта инспекционного визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.